



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС GR.НА10.Н01535

Срок действия с 29.11.2018

по 28.11.2021

№ 0386579

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения: 305000, Российская Федерация, Курская область, город Курск, улица Почтовая, дом 23, помещение 8. Телефон: 84712770491, адрес электронной почты: info@ekspert-sert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HA10. Дата регистрации аттестата аккредитации 18.12.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Серийный выпуск

Гидроизоляционная мастика на основе полиуретана Гипердесмо

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.12.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30693-2000

код ТН ВЭД

3909 50 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ALCHIMICA S.A.

Адрес: 7, Lampsakou St. 115 28 Athens, ГРЕЦИЯ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Медиса»

Адрес: 119296, г.Москва, Университетский проспект, д.5

Телефон: (495)727-06-20, E-mail: info@tempstroy.ru

ИНН: 7727203581

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 1187-11/12-ЭСТ от 27.11.2018 года, выданного испытательной лабораторией «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Э. Андропов

инициалы, фамилия

Ю.С. Котова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30693-2000

Протокол №.....	: 1187-11/12-ЭСТ
Дата.....	: 27.11.2018
Утвержден (+ подпись).....	: С.П. Павлов
Испытан (+ подпись).....	: С.В. Лаврентьев
Испытательный центр.....	: Испытательная лаборатория «ЭС-Тест» Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»
Адрес.....	: 305000, г. Курск, ул. Почтовая, д. 23, помещение 8
Аттестат аккредитации.....	: № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.005
Срок действия.....	: до 01.04.2023 г.
Место проведения испытаний.....	: 305000, г. Курск, ул. Почтовая, д. 23, помещение 8
Вид испытаний	: Сертификационные испытания
Заказчик	: ООО «Медиса»
Адрес.....	: 119296, г. Москва, Университетский проспект, д 5
Стандарт.....	: ГОСТ 30693-2000
Испытательная процедура.....	: ГОСТ 26589-94
Тип объекта испытаний.....	: Гидроизоляционная мастика на основе полиуретана Гипердесмо
Торговая марка	: ---
Тип/модель.....	: ---
Изготовитель	: ALCHIMICA S.A.
Адрес	: 7, Lampasakou St. 115 28 Athens, ГРЕЦИЯ
Обозначения результата испытаний:	
- требование (испытание) не применяется	XX
- соответствует требованию/выдержал испытание	ДА
- не соответствует требованию/не выдержал испытание	НЕТ

Примечания:

В этом протоколе в качестве десятичного разделения используется запятая.

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Не допускается частичная перепечатка или копирование протокола без разрешения испытательной лаборатории.

Заводской или серийный номер образца	б/н
Регистрационный номер	519388
Дата поступления образца в лабораторию	16.11.2018
Дата проведения испытаний	20.11.2018 – 27.11.2018
Условия проведения испытаний	
Условия проведения испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 26589-94	ДА

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Контролируемый показатель	Нормативное значение показателя	НД на метод испытаний	Фактическое значение	Вывод
1	Прочность сцепления с основанием, МПа (кгс/см²) не менее:	0,1	ГОСТ 26589-94	2,1	ДА
2	Прочность сцепления между слоями, МПа (кгс/см²) не менее	0,1	ГОСТ 26589-94	1,08	ДА
3	Прочность на сдвиг клеевого соединения кН/м (кгс/см²)	0,1	ГОСТ 26589-94	0,3	ДА
4	Гибкость на брус с закруглением радиусом 5 мм при температуре не выше - минус 5°C - минус 25°C	Отсутствие трещин	ГОСТ 26589-94	Трещины на поверхности образца при заданной температуре отсутствуют	ДА
5	Теплостойкость в течение 5 ч при температуре не ниже: -плюс 80°C - плюс 100°C	Отсутствие потеков, перемещения пленки	ГОСТ 26589-94	На поверхности образца вздутия, подтеки отсутствуют.	ДА
6	Водонепроницаемость: - при давлении 0,03 МПа (0,3 кгс/см²), не менее, в течение 10 минут	абсолютная	ГОСТ 26589-94	В течение 10 минут при заданном давлении 0,03 МПа (0,3 кгс/см²) на поверхности образца вода отсутствует.	ДА
7	Внешний вид	Однородная масса черного цвета без видимых посторонних включений и сгустков	ГОСТ 26589-94	На поверхности образца не наблюдается посторонних включений и сгустков	ДА
8	Условная прочность МПа	0,2	ГОСТ 26589-94	0,22	ДА
9	Относительное удлинение при разрыве %	100	ГОСТ 26589-94	93	ДА
10	Температура размягчения, не ниже, °C	70	ГОСТ 11506-73	68	ДА
11	Водостойкость	Отсутствие на мастичном слое нет пузырей, вздутий и отслоений.	ГОСТ 26589-94	На поверхности образца нет пузырей, вздутий и отслоений.	ДА
12	Водопоглощение, %	2	ГОСТ 26589-94	1	ДА
13	Условное время вулканизации, ч	48	ГОСТ 26589-94	48	ДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленная на испытания гидроиоляционная мастика на основе полиуретана Гипердесмо, производства ALCHIMICA S.A., адрес: 7, Lampasakou St. 115 28 Athens, ГРЕЦИЯ, соответствует требованиям ГОСТ 30693-2000.

Испытатель



/С.В. Лаврентьев/